



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση: Κύπρου 68 – Ηγ/τσα
Ταχ. Κώδ.: 46100
Πληροφορίες: Γ. Βασιλείου – Ε. Σοφία
Τηλέφωνο: 26650.29177- 78
Email: efathe@culture.gr

ΠΡΟΣ: ΒΕΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ο χλμ. Ε.Ο Ηγ/τσας - Ιωαννίνων
Τ.Κ. 46100 - Ηγουμενίτσα
Email: p.verbis@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τα κτήρια εξυπηρέτησης κοινού (φυλάκια - εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρος ενημέρωσης επισκεπτών και ΑμεΑ) στους αρχαιολογικούς χώρους Γιτάνων, Ντόλιανης και Ελέας»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49, 50 και 53 του Ν. 4782/2021, σας καλεί να υποβάλετε προς την Υπηρεσία μας οικονομική προσφορά για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (cρν: 42512200-0) για τα κτήρια εξυπηρέτησης κοινού (φυλάκια - εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρος ενημέρωσης επισκεπτών και ΑμεΑ) στους αρχαιολογικούς χώρους Γιτάνων, Ντόλιανης και Ελέας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και της τεχνικής περιγραφής – τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθμ. πρωτ. 287288/25.06.2025 με Α.Δ.Α.: 9ΜΥΛ46ΝΚΟΤ-ΣΧ7 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΑΛΕ 3120102001 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.Ε.Ε. στο νομό Θεσπρωτίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την ύπαρξη των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 61195 (αρ. πρωτ. ΔΥΕΕ 337/24.06.2025).

Η έγγραφη προσφορά δε θα υπερβαίνει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των **3.000,00 ευρώ (τρών χιλιάδων ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όσοι τους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση και ασκούν νόμιμα ανάλογη δραστηριότητα.

Η προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ειδών, όπως ακριβώς περιγράφονται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Προσφορά για μέρος του αντικειμένου της παρούσας δε γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως μη κανονική. Επιπλέον, κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με

τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία καθώς και εκείνες που δεν περιέχουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής σε χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση της Απόφασης της Απευθείας Ανάθεσης.

Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αποξήλωση τριών (3) υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων και την εγκατάσταση των υπό προμήθεια κλιματιστικών μονάδων. Παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τους αρχαιολογικούς χώρους όπου θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά, προκειμένου για τον υπολογισμό του κόστους των υλικών που απαιτούνται (π.χ. σε ορισμένους χώρους απαιτείται η προσαρμογή της εσωτερικής μονάδας, σε άλλους μεγάλες αποστάσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων κλπ). Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των ανωτέρω κλιματιστικών θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασής τους.

Ο προμηθευτής κατά την προσφορά του θα πρέπει να δεσμευτεί ότι στην τιμή περιλαμβάνεται: 1) η αποξήλωση των τριών (3) υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων, 2) η προμήθεια και τοποθέτηση των υπό προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, 3) η προμήθεια και η τοποθέτηση των υλικών για την ηλεκτρική εγκατάσταση από τον ηλεκτρικό πίνακα έως την εξωτερική μονάδα και την ηλεκτρική σύνδεση εξωτερικής - εσωτερικής μονάδας, 4) η προμήθεια και η τοποθέτηση των ασφαλειών και του πλαστικού καναλιού για την τοποθέτηση του καλωδίου, της απαραίτητης ποσότητας χαλκοσωλήνα και μόνωσης που θα απαιτηθεί για την σύνδεση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, καθώς και όποιας αντικραδασμικής βάσης, αλλά και κάθε άλλου υλικού και μικροϋλικού που θα απαιτηθεί για την πλήρη τοποθέτηση των κλιματιστικών.

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της υπηρεσίας μας (οδός Κύπρου 68 – Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως.

Η προσφορά θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως τις **30.06.2025 και ώρα 12:30.μ.μ.**

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά) για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο), σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Σε περίπτωση τελικής επιλογής σας ως αναδόχου, θα υποβάλετε στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον σας ζητηθούν:

α. Φορολογική ενημερότητα για γενική χρήση.

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου).

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των τριών (3) μηνών.

ε. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

Συν.: 1. Υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς
2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
3. Τεχνική περιγραφή

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Ιωάννης Χουλιάρης
Αρχαιολόγος

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η
προσφέρω τις παρακάτω τιμές για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (cpv: 42512200-0) για
τα κτήρια εξυπηρέτησης κοινού στους αρχαιολογικούς χώρους Γιτάνων, Ντόλιανης και
Ελέας, όπως περιγράφεται στη σχετική πρόκλησή σας και την τεχνική περιγραφή – τεχνικές
προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προσφοράς:

A/A	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (με ΦΠΑ)
1	Κλιματιστικό Μηχάνημα 12.000 (Btu/h)		3		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς τον Φ.Π.Α.:					
Φ.Π.Α. (.....%):					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με τον Φ.Π.Α.:					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως):					
.....					
.....					

Τα ανωτέρω είδη τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα στην
επιχείρησή μου και η παράδοση και τοποθέτησή τους δύναται να πραγματοποιηθεί άμεσα,
μετά τη σχετική εντολή της Υπηρεσίας σας. Στην προσφορά περιλαμβάνεται η αποξήλωση
των τριών (3) υφιστάμενων μονάδων και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία των υπό προμήθεια κλιματιστικών μονάδων.

Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και ισχύουν έως 31/12/2025

....., / /2025

Υπογραφή – Σφραγίδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 12000 BTU

Οι κλιματιστικές μονάδες θα είναι καινούργιες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Γενικά

Κάθε αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διμερούς τύπου (split unit) θα είναι τεχνολογίας INVERTER, θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα (Evaporator), θα βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Condensing unit). Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τα δίκτυα ηλεκτρικής γραμμής.

Η κλιματιστική μονάδα θα παραδοθεί πλήρης με τις απαραίτητες σωληνώσεις ψυκτικού μέσου (ανεξαρτήτου του μήκους που θα απαιτηθεί), προφορτισμένη με ψυκτικό υγρό και με όλα τα εξαρτήματα και όργανα ώστε για τη λειτουργία της να απαιτείται μόνο η διασύνδεση των δύο τμημάτων με τη γραμμή ψυκτικού μέσου και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αποχέτευσης.

Η μονάδα θα είναι κατάλληλη για λειτουργία σε ηλεκτρικό δίκτυο 220V-240V, 50Hz.

Θα διαθέτει ιονιστή ή παρόμοια ηλεκτρονική τεχνολογία καθαρισμού αέρα

Θα φέρει σήμανση CE

Ψυκτικό μέσο: Freon R32

Πιστοποίηση: Eurovent

Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης: EMAS ή ISO14001

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας: ENERGYSTAR, TUV Energy Efficiency

Συντελεστή απόδοσης SEER ≥ 8.5

Εναρμονισμένα Πρότυπα: EN14511:2007, EN12102*

Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη (GWP) 675

Δήλωση για τον κατάλογο ουσιών του Κανονισμού REACH: Πιστοποίηση σύμφωνη με την Οδηγία RoHS

Ενεργειακή κλάσης για 12000BTU:

A+++ ή ανώτερη (ψύξη)

SCOP Μέσης εποχής ≥ 4.8

A+++ ή ανώτερη (θέρμανση),

SCOP Θερμότερης εποχής ≥ 5.8

β. Εσωτερική μονάδα

Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει:

Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας.

Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων κατά τη θερινή λειτουργία.

Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου.

Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό.

Η εσωτερική μονάδα ανάλογα με το χώρο θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση.

Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας, στη μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα, θα είναι χαμηλή, ως εξής: ≤ 35 dBA

Θα διαθέτει και αθόρυβη λειτουργία: ≤ 23 dBA

Οι κλιματιστικές μονάδες θα παρέχουν τη δυνατότητα προαιρετικής σύνδεσης ελεγκτή ασυρμάτου δικτύου (wifi controller) για λειτουργία και ρύθμιση εξ αποστάσεως.

γ. Εξωτερική μονάδα

Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει:

Τον συμπιεστή, ψυκτικού μέσου (R32), με τον ηλεκτροκινητήρα του, ο οποίος είναι inverter.

Τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα και τον ηλεκτροκινητήρα του.

Δοχείο συλλογής υγρού R32.

Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους.

Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού.

Η εξωτερική μονάδα θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη, είτε για επίτοιχη είτε για τοποθέτηση επί δαπέδου σε μεταλλικές βάσεις.

Η Ηχητική Ισχύς της εξωτερικής μονάδας θα είναι χαμηλή, ως εξής:

≤ 63 dBA για **12000BTU**.

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου inverter.

Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος κάθε μονάδας θα είναι χάλκινες, διαστάσεων σύμφωνων με τον κατασκευαστή της μονάδας και μονωμένες σε όλο το μήκος τους.

Η μονάδα να μπορεί να λειτουργήσει τουλάχιστον με τις εξής εξωτερικές θερμοκρασίες:

Λειτουργία σε θέρμανση: -15°C έως $+15^{\circ}\text{C}$

Λειτουργία σε ψύξη: 0°C έως $+42^{\circ}\text{C}$

δ. Χειριστήριο ελέγχου-λειτουργίας

Κάθε μονάδα θα έχει ψηφιακό χειριστήριο με οθόνη υγρού κρυστάλλου και θα περιλαμβάνει: Διακόπτη On-Off. Επιλογή ψύξης-θέρμανσης, λειτουργία ανεμιστήρα μόνο αυτόματη επιλογή λειτουργία.

Τέλος, απαιτείται γραπτή δήλωση του προμηθευτή ότι τα κλιματιστικά μηχανήματα συνοδεύονται από τουλάχιστον πενταετή εγγύηση σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της σύμβασης και τις απαιτήσεις της προμήθειας. Το σύνολο του εξοπλισμού υποχρεωτικά θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικό εγχειρίδιο και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.

Στην προμήθεια των κλιματιστικών συμπεριλαμβάνονται και οι ψυκτικοί σωλήνες, ανεξαρτήτως του μήκους που θα απαιτηθεί, για την τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων, στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία τηρούμενων των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή.

Μετά το πέρας των εργασιών αποξήλωσης των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων και τοποθέτησης στη θέση τους των υπό προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ο προμηθευτής υποχρεούται να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα νερού και ρεύματος, δοκιμαστικές λειτουργίες κλπ. και να παραδώσει τα κλιματιστικά μηχανήματα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Θα πρέπει, τέλος, ο προμηθευτής να επιδείξει τη λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων σε όλο το προσωπικό των γραφείων, με σκοπό την εύρυθμη και καλή λειτουργία αυτών στο μέγιστο των προδιαγραφών και τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, **δηλώνω ότι:**

για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της **υπ' αριθ.**πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

1) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η ως προς τις υποχρεώσεις μου.

2) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

3) Δεσμεύομαι για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

4) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξής μου ως Ανάδοχου (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών), θα προσκομίσω πριν την απόφαση ανάθεσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν:

α) **Φορολογική ενημερότητα (γενικής χρήσης)**

β) **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

γ) **Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών** (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)

δ) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**

[Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.

ε) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα σχετικά έγγραφα για τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι).

5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.

6) Δεσμεύομαι σε περίπτωση ανακήρυξής μου ως Ανάδοχου ότι θα προβώ στην έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ αριθμ. 13005/01.02.2022 (Β' 438), 98979/10.08.2021 (Β' 3766), 63446/31.05.2021 (Β' 2338) και ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) και τις ΥΑ αριθμ. Α.1035/18.02.2020 (Β' 551) και Α.1138/12.06.2020 (Β' 2470).

7) Δεσμεύομαι ότι θα τηρήσω τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως άνω Πρόσκληση.

Ημερομηνία: - - 2025

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.